

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengujian DCP di fakultas teknik mendapatkan hasil nilai CBR >6% yang artinya Lahan di fakultas teknik layak sebagai subgrade.

6.2. Saran

Untuk penelitian selanjutnya, ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik lagi yaitu.

1. Mencari nilai karakteristik tanah pada tiap titik pengujian.